

- | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------|---|-----------------|
| — | exist. | nadmerné VN vedenie | — | holé vodiče |
| ▽ | | | | |
| — | navrh. | nadmerné VN vedenie | — | holé vodiče |
| — | exist. | podzemné VN vedenie | — | N kabel v zemi; |
| — | exist. | nadmerné NN vedenie | — | kabel NF-A2X |
| — | exist. | podzemné NN vedenie | — | kabel v zemi; |
| * | hranica intravilán / extravilán | | | |

- | | | | | |
|--------|--|------|---------------|----------|
| ⊖ | — exist. jednoduchý betónový stĺb | — JB | — VN | resp. NN |
| ⊙ | — exist. jednoduchý betónový stĺb | — JB | — na demontáž | |
| ● | — navrh. jednoduchý betónový stĺb | — JB | — na demontáž | |
| ⊗ | — exist. úsekový odpínač na demontáž | | | |
| ⚡ | — navrh. úsekový odpínač | | | |
| ⋈ | — bezpečnostné závesy | | | |
| JK, Dk | — jednoduché resp. dvojité kotvené izol. reťazce | | | |
| ⚡ | — exist. obmedzovače VN s uzemnením | | | |
| ⚡ | — navrh. obmedzovače VN s uzemnením | | | |
| ⚡ | — exist. uzemnenie | | | |
| ⚡ | — navrh. uzemnenie | | | |
| ⚡ | — výstražná tabuľka | | | |

- V** - výstužný stožiar
- O** - odbočný stožiar
- OV** - odbočný výstužný stožiar
- R** - rohový stožiar
- RV** - rohový výstužný stožiar
- N** - nosný stožiar

ROZVODNÁ SIET' : VN - 3 str. 50 Hz, 22 000 V / sieť s rezonančne uzemneným neutr. bodom STN EN 50 522
 OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČÁSTÍ nad 1000 V : STN EN 61936-1, PNE 33 2000-1

OCHRANA PRED DOTYKOM, NEŽIVÝCH ČASTÍ nad 1000 V : STN EN 61936-1, PNE 33 2000-1

NÁMRAZOVÁ OBLAŠŤ : I1 - STN EN 50 341-2-23 - PRE VN VEDENIE

STUPEŇ ZNEČISTENIA : III. /SILNÉ/

UPOZORNENIE:

Na projekt sa vzťahuje autorská-právna ochrana v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. a preto má autor diela autorské právo na predmetné projektové dielo a to aj výhradne právo udeľovať súhlas na pripádne prenechanie diela na využívanie tretím osobám, resp. na použitie diela alebo jeho časti na vyhotovenie nového diela. Pod použitím projektového diela sa rozumie jeho zhodnotenie vo forme projektovej dokumentácie a právo autora nemožno znížiťne odmietť ani vytvúčiť.

EL PRO KAN Adresa: M. R. Štefánika 232/181 093 01 194001 n/7 elprokan@elprokan.sk Web: www.elprokan.sk		Archív. č.: A26/2019 Formát: 3 x A4 Dátum: 10/2019 Stupeň PD: SP a RP Číslo zák.: A26/2019	
Hlavný zámienok projektu: Ing. KENTOS Zodpovedný projektant: Ing. KANDÁKA Investor: Obec Belá nad Cirochou Adresa: Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou		Názov stavby: Technická vybavenosť pre IBV Názov objektu: Preložka VN vedenia Obsah: SITUÁCIA	
Kontroloval: Ing. KANDÁKA		Mierka: 1:500 Č. výk.: 02	

